Présentation des développements au LMA pour l'optique quantique

Jerome Degallaix pour le LMA

Réunion Initiative quantique - 06/25

Présentation du laboratoire

- LMA = UAR du CNRS qui fait partie de l'IP2I (UMR)
- visibilité mondiale pour les traitements de surface (miroirs de grandes tailles haute-performance)
- réalisation de miroirs faibles pertes sur des géométries particulières pour l'optique quantique ($\varnothing \leq 25 \text{ mm}$)

Les projets quantiques passés et présents

- financement sur AaP, ANR, exemples:

AaP	Acroyme	Nom	Partenaires
Blanc 2007	ARQUOMM	Atteindre le Régime Quantique d'un Oscillateur Mécanique Macroscopique	LKB , LMA, ONERA
Blanc 2011	MiNOToRe	Micro et nano-optomécanique en régime quantique	LKB , LMA, LPN, ONERA
Défis de tous les savoirs 2015	ExSqueezez	Experimental Squeezing for Optomechanics	LKB , LMA, LAPP, LAL
ANR-JST-CREST 2018	Qfilters	Manipulation of an optomechanically coupled oscillator using a quantum filter	LKB , LMA, IJCLab + University of Tokyo , Kyoto
Capteurs quantiques 2023	FISSCO	Fiber Sensors for Squeezed Cryogenic Optomechanics	LKB , LMA

Notre contribution typique

-
- Traitements optiques faibles pertes pour les expériences opto-mécaniques (miroirs, lentilles, cristaux, membranes)
 - Design de cavités, simulations des champs en résonance, définition des spécifications pour les optiques

Exemples de réalisations particulières

- Miroirs sur un micro-pilier lui même sur une membrane

miroir
 $\varnothing 100 \mu\text{m}$

Partenariat: LKB- ONERA-LMA

Miroirs pour la lévitation optique

- atteindre la limite quantique fondamentale en terme de déplacement
- léviter un miroir sous l'action du faisceau laser

Traitement sur des fibres optiques (2025)

- But : faire des capteurs fibrés avec des cavités dont un miroir concave est le bout d'une fibre optique
- Conception d'une monture spéciale pour la machine de traitement

Ø 125 μm

Etats comprimés pour les ondes gravitationnelles

Jerome Degallaix

Réunion Initiative quantique - 06/25

Un détecteur d'onde gravitationnelle

Un super interféromètre de Michelson

Limité par le bruit quantique de la lumière

Étude des bruit théoriques (Advanced Virgo)

Bruit de pression de radiation à basse fréquence

$$S_{RP}(\omega) = \frac{1}{mL\omega^2} \sqrt{\frac{4hP}{c\lambda}}$$

Limité par le bruit quantique de la lumière

Étude des bruit théoriques (Advanced Virgo)

Bruit de grenaille à haute fréquence

$$S_h^{\min}(\omega) = \frac{1}{(2\pi L_+)^2} \frac{h_p \lambda c}{P_0}$$

Comment réduire le bruit quantique ?

Utilisation des états comprimés pour réduire une quadrature

Injecter en sortie du détecteur

Réduction du bruit de grenaille

Réduction du bruit de pression de radiation

Take advantage of quantum properties of light

- Heisenberg uncertainty relation:
$$\Delta A \times \Delta \varphi \geq 1$$
- It is possible to reduce noise in one quadrature (phase or amplitude) at the cost of increasing noise in the other one

Démonstration grandeur nature à GEO600

LETTERS

PUBLISHED ONLINE: 11 SEPTEMBER 2011 | DOI: 10.1038/NPHYS2083

nature
physics

A gravitational wave observatory operating beyond the quantum shot-noise limit

The LIGO Scientific Collaboration ^{†*}

Démonstration grandeur nature à GEO600

LET
PUBLIS

A g
bey

The LI

e
sics

Le "squeezer"

- Photo diode (1064nm) (PD)
- Photo diode (532nm) (PD)
- Dichroic beamsplitter (DBS)
- Beam Dump
- Polarizing beamsplitter (PBS)
- x/y beamsplitter
- Electro optical modulator (EOMx)
- Faraday Isolator
- HR-mirror
- Piezo-actuated mirror

États comprimés dépendant de la fréquence (2023)

Squeezing the quantum noise of a gravitational-wave detector below the standard quantum limit

WENXUAN JIA , VICTORIA XU , KEVIN KUNS , MASAYUKI NAKANO , LISA BARSOTTI , MATTHEW EVANS , NERGIS MAVALVALA , AND

MEMBERS OF THE LIGO SCIENTIFIC COLLABORATION [Authors Info & Affiliations](#)

SCIENCE • 19 Sep 2024 • Vol 385, Issue 6715 • pp. 1318-1321 • [DOI: 10.1126/science.ado8069](https://doi.org/10.1126/science.ado8069)

Conclusion

A red laser beam is shown horizontally across the top of the slide. At the left end, there is a small assembly of optical components including a lens and a mirror. At the right end, there is another similar assembly. The beam itself is a solid red line.

L'utilisation des états comprimés du vide est utilisée de manière régulière pour améliorer la sensibilité des détecteurs d'onde gravitationnelle.

Des améliorations sont toujours en cours pour exploiter au maximum cette technologie

(réduction des pertes optiques, techniques alternatives)